

大连东晟虎滩新区污水处理有限公司 2020 年月污水处理量、进出水水质（在线监测值）统计表

月份	进水量 (m³)	进水质 (mg/L)			出水质 (mg/L)		
		COD	NH3-N	PH	COD	NH3-N	PH
1	764, 221	114	5.1	6.9	25.6	0.5	7.4
2	693, 082	106	3.6	6.9	21.9	0.3	7.4
3	686, 943	118.3	10.6	7.0	24.7	0.3	7.1
4	632, 458	148.6	3.5	7.0	23.9	0.9	6.6
5	639, 708	144.1	6.0	6.8	14.0	0.6	6.6
6	667, 420	113.1	8.8	7.0	22.0	0.3	7.2
7	671, 157	79.8	10.2	6.9	26.0	0.2	7.0
8	642, 473	77.1	5.9	6.9	28.0	0.1	7.0
9	613, 013	63.7	7.3	7.0	29.0	0.1	7.2
10	529, 552	107.3	9.1	6.7	27.9	0.8	7.0
11							
12							
合计	6, 540, 027						
平均	654,003	107.2	7.0	6.9	24.3	0.4	7.1

大连东晟虎滩新区污水处理有限公司 2020 年 11 月 16 日