

虎滩新区污水厂 2020 年噪声监测数据统计表

监测日期	监测时间	噪声监测数值 dB(A)		是否超标	备注
		昼间	夜间		
20200302	10:18	41.0		否	
	22:05		36.0	否	
20200601	15:29	51.9		否	
	22:01		40.2	否	
20200903	13:21	48.8		否	
	22:07		43.1	否	
20201229	14:20	48.0		否	
	22:01		41.0	否	

注：噪声标准为噪声 G B 1 2 3 4 8 2 0 0 8 中，工业企业厂界噪声排放限值 1 类功能区，昼间 55 dB(A)，夜间 45 dB(A)。

